



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Rheoliadau Adeiladu (Cymru)

Cylchlythyr

Rhif y Cylchlythyr:	WGC 009/2018	Dyddiad cyhoeddi:	07 / 08 / 2018
Statws:	Er gwybodaeth		
Teitl:	Prawf drws tân		
Cyhoeddwyd gan:			
Francois Samuel: Pennaeth Rheoliadau Adeiladu			
Cyfeiriwyd at:		Anfonwch ymlaen at:	
Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Cymdeithas Arolygwyr Cymeradwy Corfforaethol Cyngor y Diwydiant Adeiladu		Swyddogion Rheoli Adeiladu'r Awdurdodau Lleol Arolygwyr Cymeradwy Aelodau'r Cynulliad	
Crynodeb:			
Pwrpas y Cylchlythyr hwn yw tynnu sylw at faterion ynghylch profion drysau tân.			
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:			
Colin Blick - Rheoliadau Adeiladu Swyddfeydd Llywodraeth Cymru Merthyr Tudful CF48 1UZ		Llinell Uniongyrchol: 03000 628144 E-bost: enquiries.brconstruction@llyw.cymru Gwefan: https://gov.wales/topics/planning/buildingregs/?lang=cy	

PRAWF DRWS TÂN

Pwrpas y Cylchlythyr hwn yw tynnu sylw at faterion ynghylch profion drysau tân.

Cwmpas y Cylchlythyr hwn

Mae'r canllawiau yn y Cylchlythyr hwn yn gysylltiedig ag adeiladau a gwaith adeiladu yng Nghymru.

Cyflwyniad

Mae Llywodraeth y DU wedi bod yn cynnal cyfres o brofion perfformiad o ddrysau tân yn erbyn y safonau perfformiad a nodir yn Nhabl B1 o Atodiad B, Ddogfen Gymeradwy rhan B (Diogelwch Tân). Maent wedi profi drysau o chwe chyflenwr.

Yn anffodus, mae drysau a ddarparwyd gan bump o'r cwmnïau hyn wedi methu. Mae Llywodraeth y DU yn cymryd nifer o gamau ynglŷn â'r sefyllfa.

Dogfen Gymeradwy B

Mae'r canllawiau yn Atodiad B o'r Ddogfen Gymeradwy B (y ddwy gyfrol) yn nodi'r safonau o ymwrthedd tân ar gyfer drysau tân mewn safleoedd amrywiol. Mae hefyd yn nodi: "The requirement (in either case) is for test exposure from each side of the door separately" (note – the exception to this is lift doors). Ar gael yn Saesneg yn unig.

Fodd bynnag, daeth i sylw Llywodraeth y DU fod rhai setiau drws gwrthsefyll tân yn cael eu marchnata ar sail prawf ymwrthedd tân sengl ar un ochr y drws.

Nid yw rhan fwyaf o setiau drws yn wirioneddol gymesur ac felly, mae profion ar y ddwy ochr yn angenrheidiol i ddangos cydymffurfiaeth ar ddogfen gymeradwy. Mae hyn yn wir am adeiladwaith drysau cymhleth fel y rhai yn setiau drws gwydr dwbl neu gyfansawdd.

Atgoffir Cyrff Rheoli Adeiladu am y canllawiau ym mharagraff 1 o Atodiad B sy'n datgan y dylid gwirio'n ofalus y prawf dystiolaeth a ddefnyddiwyd i gadarnhau'r statws ymwrthedd tân am y drws neu'r caead. O ystyried y goblygiadau diogelwch y cyhoedd, dylai'r cyrff rheoli adeiladu gwirio bod prawf dystiolaeth wedi'i chyflwyno o'r amlygiad i dân i ddwy ochr y drws, er mwyn dangos cydymffurfiaeth â gofynion Dogfen Gymeradwy B.

Bydd Llywodraeth y DU yn ysgrifennu i labordai profi ar hyd llinellau tebyg i ystyried y cyngor hwn yn ofalus wrth gynghori eu cleientiaid ar ba brofion sy'n angenrheidiol er mwyn dangos cydymffurfiaeth â chanllawiau rheoliadau adeiladu.

YMHOLIADAU

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ar faterion a gwmpesir gan y Cylchlythyr hwn at:

Rheoliadau Adeiladu
Llywodraeth Cymru
Llawr 1af, Gogledd
Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

Ffôn: 03000 628144

E-bost: enquiries.brconstruction@llyw.cymru

Yn gywir

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Francois Samuel'. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Francois' and the last name 'Samuel' clearly distinguishable.

Francois Samuel
Pennaeth Rheoliadau Adeiladu
Llywodraeth Cymru